

NAKUP IN VGRADNJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

KDAJ NI DOVOLJENO ODVAJANJE ODPADNIH VOD V MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE IN KAJ TAKRAT?

- Odvajanje v MKČN ni dovoljeno na območjih, kjer velja prepoved odvajanja v površinske in podzemne vode (predvsem na območjih vodovarstvenih pasov);
- Kadar obstajajo posebne razmere, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe je izjemoma dovoljeno odvajanje odpadnih vod v nepretočno greznico.
- Odpadne vode se v nepretočno greznico lahko odvajajo tudi na območju poselitve do izgradnje kanalizacije na območjih, kjer predvidena izgradnja javne kanalizacije ne poteka sočasno z izgradnjo stavbe.

KAJ MORAM VEDETI PRED NAKUPOM MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)?

- MKČN mora biti skladna z evropskimi standardi (seznam skladnih MKČN je objavljen na spletni strani GZS – <http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica-komunalnega-gospodarstva/55005>)
- zmogljivost MKČN mora ustrezati dejanski obremenitvi,
- iztok iz MKČN je lahko urejen le na 2 načina (beri: KAKO MORAM UREDITI IZTOK IZ MKČN?),
- lastnik MKČN je odgovoren za pravilno delovanje MKČN.

KATERO DOKUMENTACIJO MORA PRODAJALEC MKČN OB NAKUPU PREDLOŽITI KUPCU?

- ES IZJAVA O SKLADNOSTI (EC Declaration of conformity) s strani proizvajalca napisana v slovenskem jeziku,
- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA PROIZVAJALCA,
- POROČILA O TESTIRANJU skladno s standardom SIST En 12566-3:2005+A 1 :2009 ALI POROČILO O PRVIH MERITVAH, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec (samo za rastlinske čistilne naprave).

OBVEZNOST PRIDOBITVE SOGLASIJ

- Če leži zemljišče, na katerem naj bi bila zgrajena nepretočna greznica ali MKČN, na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje (tudi oziroma predvsem vodovarstvena območja), mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe.

KAKO PRIDOBIM VODNO SOGLASJE?

- VODNO SOGLASJE izda Agencija Republike Slovenije za okolje. Na njihovi spletni strani www.arso.gov.si, pod kategorijo VODE; Urejanje voda; Vodno soglasje; se nahaja Vloga za pridobitev projektnih pogojev ali pogojev za druge posege v prostor. Ko projekt uskladite s projektnimi pogoji lahko oddate Vlogo za izdajo vodnega soglasja, ki se nahaja na isti strani.

KAKO MORAM UREDITI IZTOK IZ MKČN ?

- Očiščena voda iz MKČN se odvaja po ZAPRTEM kanalu v površinsko celinsko vodo ali ponika preko objekta za ponikanje.
- Če se očiščena voda iz MKČN odvaja v površinsko celinsko vodo se kot površinska celinska voda štejejo le vodotoki, ki so v ATLASU OKOLJA (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja-AXL@Arso) vrisani s črtano ali polno modro črto. Če vodotok ni vrisan v Atlasu okolja je vanj prepovedano odvajati očiščene vode iz MKČN. Za odvajanje vode neposredno v vodotok je potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Agencije RS za okolje.
- Očiščeno vodo je PREPOVEDANO ODVAJATI V JAREK ALI ODPRTI KANAL!
- Če se očiščena voda iz MKČN odvaja preko objekta za ponikanje, mora ta ustrezati evropskemu standardu SIST-TP CEN/TR 12566-2:2005, na zemljišču pa mora biti dovoljeno ponikanje, kar je razvidno iz poročila geomehanika.

KAJ MORAMO STORITI, DA SEM OPROŠČEN 90 % OKOLJSKE DAJATVE?

- Lastnik MKČN kontaktira izvajalca javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in sam ali na poziv predloži dokumentacijo, ko jo je pridobil od prodajalca (izjava o skladnosti, tehnično dokumentacijo in poročila o prvih meritvah ali poročila o testiranju učinkovitosti po standardu).

Delavec izvajalca gospodarske javne službe opravi terenski pregled MKČN in napiše zapisnik o pregledu. Izvedejo se tudi meritve za določitev geografskih koordinat lege MKČN.

- Lastnik MKČN s KSP Hrastnik, d.d. podpiše pogodbo o odstranjevanju blata iz MKČN.
- Na podlagi zapisnika se napiše Ocena obratovanja MKČN. Če je MKČN skladna (izvedba, delovanje) z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN (Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2007, 30/2010) je Ocena obratovanja MKČN pozitivna.
- Na podlagi Ocene obratovanja MKČN je lastnik MKČN oproščen 90 % okoljske dajatve.
- Veljavnost Ocene obratovanja MKČN je 3 leta. Po izteku veljavnosti se izdelava nova Ocena obratovanja MKČN po zgoraj opisanem postopku.

KONTAKT:

telefon: 041-516-022

e-mail: franci.mastnak@ksp-hrastnik.si

FRANCI MASTNAK, inž.meh.

Hrastnik, januar 2013